



Имя, N подп. / Подп. и дата / Имя, N инв. / Инв. N дубл. / Взам. инв. N / Инв. N дубл. / Подп. и дата / Имя, N подп.

Контроллер имеет предохранители:
 FU1 10 А - литание циркуляционного насоса
 FU2 10 А - литание вентиляторов и воздушных заслонок
 Предохранители в щите:
 FU3 - 1 А - литание внутренних цепей контроллера
ККБ исключается от судого контакта (при необходимости подвести напряжение) подключение ККБ производится через контактор нужной мощности

				ПЛАН.421500.032 ЭЭ			
				CP-JL205-Aqua (Aqua F)			
				Схема блока автоматики ПВУ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масш
Разраб.							
Пров.							
Т.контр.					Лист 1	Листов 2	
Н.контр.							
Утв.							
				Файл: CP-JL205-Aqua.SchDoc			
				Версия: 1.1			